

Von: Rutkowski, Christina <Christina.Rutkowski@SWSN.de>  
Gesendet: Freitag, 8. November 2019 11:03  
An: Thomas Bauer  
Cc: Klawonn, Jörg  
Betreff: AW: Brücke Wallstraße - Rettungskonzept  
Anlagen: 2019-11-08\_LP-ost Löschwasserversorgung.pdf; 2019-11-08\_LP-west  
Löschwasserversorgung.pdf

Hallo Herr Bauer,

im Umkreis von 200 m zu o.g. Bauvorhaben befinden sich in der Wallstr. 3 Hydranten und in den Straßen Fritz-Reuter-Str., Sandstr. und Reiferbahn jeweils 1 Hydrant. Aus einem einzelnen dieser 6 Hydranten sind zw. 40-60 m<sup>3</sup>/h Löschwasser entnehmbar.

Unter Einsatz von min. 2 der gekennzeichneten Hydranten kann die geforderte Menge von 96 m<sup>3</sup>/h über zwei Stunden bereitgestellt werden.

Der Hydrant in der Wallstr. auf Höhe Haus Nr. 36 ist immer nur zweitrangig einzusetzen, da er nur auf einer Leitung d125 PE verbaut ist (sollte für die Wallstraße 45 - 49 aber auch nicht relevant sein).

Durch den Abriss der Brücke steht zur Löschwasserversorgung Wallstraße 45 - 49 der Hydrant vor der Wallstraße 46 im direkten Weg nicht zur Verfügung. Hier müsste mit der Feuerwehr abgestimmt werden, dass die Schläuche dann über die Fußgängerbrücke geführt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Christina Rutkowski  
SB Planung / Bau

WAG Wasserversorgungs- und  
Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbH & Co. KG  
Eckdrift 43-45  
19061 Schwerin

Tel.: +49 385 633-4431  
Fax: +49 385 633-4444  
E-Mail: christina.rutkowski@swn.de  
Internet: www.wag-schwerin.de

Sitz der Gesellschaft Schwerin  
Amtsgericht Schwerin HRB - Nr.: 7790  
Geschäftsführer: Dr. Josef Wolf, Hanno Nispel  
Aufsichtsratsvorsitzender: Gert Rudolf

Für den Fall, dass diese Mail von nicht berechtigten Personen empfangen wird, bitten wir diese, die Mitteilung an den Absender zurückzusenden und anschließend die Mitteilung mit allen Anhängen zu löschen. Der nicht berechtigte Gebrauch und die Verbreitung der Information sind verboten.

In the event that this mail is received by unauthorized persons, we request they return the message to the sender and then delete the message with all attachments. The unauthorized use and distribution of the information is prohibited.

Datenschutzhinweis:

Ihre persönlichen Daten werden für die Zwecke genutzt, die wir in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Homepage dargestellt haben. Die Datenverarbeitung erfolgt im erforderlichen Umfang auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und spezieller datenschutzrechtlicher Regelungen. Weitere Infos zum Datenschutz und zu Ihren Rechten können Sie unter der vorstehend angegebenen Internetadresse abrufen bzw. sich postalisch oder elektronisch zusenden lassen. Your personal data will be used for the purposes that we have stated in our privacy policy on our website. The data processing takes place to the required extent on the basis of the General Data Protection Regulation (GDPR) and special data protection regulations. Further information on data protection and your rights can be found on the internet address given above or can be sent by post or electronically.

Von: Thomas Bauer <bauer@ib-th-bauer.de>  
Gesendet: Donnerstag, 7. November 2019 16:58  
An: Rutkowski, Christina <Christina.Rutkowski@SWSN.de>  
Cc: Klawonn, Jörg <JKlawonn@SCHWERIN.DE>  
Betreff: Brücke Wallstraße - Rettungskonzept

Sehr geehrte Frau Rutkowski,  
zur Erarbeitung des Rettungskonzeptes für die Wohnhäuser Wallstraße 45-49 sind folgende Angaben erforderlich:

- Lage von Hydranten
- Kapazität der Hydranten (erf. 96 m<sup>3</sup>/h für den Zeitraum von 2 Std.)

Können Sie mir diese Angaben bitte zur Verfügung stellen?

Mit freundlichen Grüßen  
gez.: Dipl.-Ing. Th. Bauer

Ing.-büro Thomas Bauer  
Am Margaretenhof 26  
19057 Schwerin

Tel.: 0385 / 20 84 06-0  
Fax.: 0385 / 20 84 06-9  
Mobil: 0172 / 3838 701

Diese e-mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese e-mail irrtümlich erhalten